

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU**  
**D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5**  
**DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**  
**Valable 5 ans à partir de la date de délivrance**

**PROCES-VERBAL N° 16-02461 L**

et 1 annexe de 4 pages

**MATERIAU présenté par :** IBENA TEXTILWERKE GmbH  
Industriestraße 7-13  
D-46395 BOCHOLT  
ALLEMAGNE

**MARQUE COMMERCIALE :** ARTICLE 9735 GLAMOUR MOLTON

**DESCRIPTION SOMMAIRE :** Tissu 100 % coton ignifugé par foulardage  
Masse surfacique nominale : 400 g/m<sup>2</sup>  
Epaisseur mesurée : environ 1.1 mm  
Coloris : Noir avec impression argent sur une face

**RAPPORT D'ESSAI :** N° 16-02461 E1-V1 du 07 juillet 2016

**NATURE DES ESSAIS :** Brûleur électrique

**CLASSEMENT :** **M 1**

**DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) :** limité à 12 mois à partir de la date de mise en œuvre dans un établissement réglementé à l'abri des intempéries. (matériau non lavable et non nettoyyable à sec)


Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

**A Lyon, le 07 juillet 2016**

Direction Qualité Tests et Essais  
**Jean-Marc ORAISON**



**cofrac**



**ESSAIS**

ACCREDITATION  
N° 1-0101 et  
N° 1-0513  
PORTÉE  
COMMUNIQUÉE  
SUR DEMANDE